

固力顺 G48 防冻液（浓缩液/原液）

产品质量测试证明

产品名称 (PRODUCTION NAME) :	固力顺 G48 防冻液
检测仪器：电位滴定仪、水分仪（容量法）、密度-折光仪、调节式万用电炉	

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	蓝绿色，清澈 (blue green, clear)	蓝绿色，清澈
2	pH 值，原液 (pH value)	ASTMD1287	7.1-7.3	7.10
3	10 毫升样品残余碱性，ml HCL 0.1mol/L (Reserver alkalinity of 10ml, ml HCL 0.1mol/L)	ASTMD1121	13.0-15.0	14.96
4	含水量,% (Water content, %)	DIN51777	≤3.5	2.95
5	密度 20℃, g/cm ³ (Density at 20℃)	DIN51757	1.121-1.123	1.1221
6	20℃折光率 (Refractive index at20℃)	DIN 51 423 Part2	1.432-1.434	1.4327
7	沸点 (°C) (Boiling point)	ASTMD1120	≥165	176
检测结论:		合格		

说明：测试结果为生产批号：20210904，生产日期：2021.9.23 的产品质量测试证明，仅供参考。不同批次产品质量测试证明随货提供。